



- LEGENDA
- CORDOALHA DE COBRE Nº # 35 MM2 NA COBERTURA
 - - - - - CORDOALHA DE COBRE Nº # 50 MM2 NO PISO
 - VERGALHO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/8" NO PLAR
 - DESÇA COM VERGALHO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/8" NO PLAR
 - HASTE DE ATERramento COPREMELO Ø5/8"x3,00m ALTA CAMADA
 - CAMA DE INSTAÇÃO DE ATERramento 0,40x0,40 m
 - ✂ DESÇA COM VERGALHO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/8" NO PLAR

NOTAS

O SISTEMA DEVERÁ TER MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGA ATMOSFERICA, PARA REFORÇAR ELEMENTOS PRECULSIONADES E GARANTIR A SUA EFICIENCIA

NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ-ELETRONICOS PARA TAL, DEVERÃO SER INSTALADOS SUPRESSORES DE SPARK INDIVIDUAIS