

QD.11
PAVIMENTO 1 – ILUMINAÇÃO E TOMADAS

CIRC.	ILUMINAÇÃO 20W	ILUMINAÇÃO 40W	TOMADAS 100W	TOMADAS 400W	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
01		16			640	4,0	25	S
02			03		300	4,0	25	T
Q2A		08	10	04	3520	16	63	RST
Q2B		16	16	08	5840	16	63	RST
Q2C		16	16	08	5840	16	63	RST
Q2D		16	16	08	5840	16	63	RST
TOTAL					25760	35	100	RST

QD.12
PAVIMENTO 1 – AR CONDICIONADO

CIRC.	AR CONDICIONADO (BTU)	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
AR01	24.000	2280	4,0	25	RS
AR02	24.000	2280	4,0	25	RT
AR03	24.000	2280	4,0	25	ST
AR04	24.000	2280	4,0	25	RS
AR05	24.000	2280	4,0	25	RT
AR06	24.000	2280	4,0	25	ST
AR07	24.000	2280	4,0	25	RT
TOTAL		15960	35	100	RST

QD.13
PAVIMENTO 1 – ILUMINAÇÃO E TOMADAS

CIRC.	ILUMINAÇÃO 20W	ILUMINAÇÃO 40W	TOMADAS VENTILADOR 100W	TOMADAS 400W	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
21		16			640	4,0	25	R
22		16			640	4,0	25	S
23		16			640	4,0	25	T
24		02		02	380	4,0	25	T
25				04	400	4,0	25	S
26				08	800	4,0	25	T
L1			04		1600	4,0	25	RS
L2			04		1600	4,0	25	RT
L3			04		1600	4,0	25	ST
L4			04		1600	4,0	25	RT
TOTAL					8503	35	100	RST

QD.14
PAVIMENTO 1 – AR CONDICIONADO

CIRC.	AR CONDICIONADO (BTU)	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
AR08	9.000	950	4,0	25	RS
AR09	24.000	2280	4,0	25	S
AR10	24.000	2280	4,0	25	ST
AR11	24.000	2280	4,0	25	RS
AR12	24.000	2280	4,0	25	RT
AR13	24.000	2280	4,0	25	ST
AR14	24.000	2280	4,0	25	RT
TOTAL		14630	35	100	RST

QD.15
PAVIMENTO 1 – ILUMINAÇÃO E TOMADAS

CIRC.	ILUMINAÇÃO 20W	ILUMINAÇÃO 40W	TOMADAS 100W	TOMADAS 400W	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
41		16			640	4,0	25	S
42			03		300	4,0	25	T
Q2C		16	16	08	5840	16	63	RST
Q2F		16	16	08	5840	16	63	RST
Q2G		16	16	08	5840	16	63	RST
Q2H		08	10	04	3520	16	63	RST
TOTAL					25760	35	100	RST

QD.16
PAVIMENTO 1 – AR CONDICIONADO

CIRC.	AR CONDICIONADO (BTU)	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
AR15	24.000	2280	4,0	25	RS
AR16	24.000	2280	4,0	25	RT
AR17	24.000	2280	4,0	25	ST
AR18	24.000	2280	4,0	25	RS
AR19	24.000	2280	4,0	25	RT
AR20	24.000	2280	4,0	25	ST
AR21	24.000	2280	4,0	25	RT
TOTAL		15960	35	100	RST

QD.17
PAVIMENTO 1 – ILUMINAÇÃO E TOMADAS

CIRC.	ILUMINAÇÃO 20W	ILUMINAÇÃO 40W	TOMADAS 100W	TOMADAS 400W	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
61	08	08	02	01	1040	4,0	25	T
62			02	800	4,0	25	S
64		16			640	4,0	25	S
65			05		500	4,0	25	R
66		16			640	4,0	25	T
67	02	01	01		380	4,0	25	R
68		05			500	4,0	25	R
TOTAL					4700	35	100	RST

QD.18
PAVIMENTO 1 – AR CONDICIONADO

CIRC.	AR CONDICIONADO (BTU)	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
AR22	24.000	2280	4,0	25	RS
AR23	24.000	2280	4,0	25	ST
AR24	24.000	2280	4,0	25	RT
AR25	24.000	2280	4,0	25	RS
AR26	9.000	950	4,0	25	SR
TOTAL		10070	35	100	RST

QD.A
LABORATÓRIO 01

CIRC.	ILUMINAÇÃO FLUOR 20W	ILUMINAÇÃO FLUOR 40W	TOMADAS 100W	TOMADAS 400W	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
A01		08			320	4,0	25	S
A02			10		1000	4,0	25	S
A03				04	1600	4,0	25	RT
TOTAL					2920	10	50	RST

QD.B
LABORATÓRIO 02

CIRC.	ILUMINAÇÃO FLUOR 20W	ILUMINAÇÃO FLUOR 40W	TOMADAS 100W	TOMADAS 400W	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
B01		16			640	4,0	25	S
B02			16		1600	4,0	25	R
B03				08	3200	4,0	25	RT
TOTAL					5440	16	50	RST

QD.C
LABORATÓRIO 03

CIRC.	ILUMINAÇÃO FLUOR 20W	ILUMINAÇÃO FLUOR 40W	TOMADAS 100W	TOMADAS 400W	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
C01		16			640	4,0	25	S
C02			16		1600	4,0	25	T
C03				08	3200	4,0	25	RT
TOTAL					5440	16	50	RST

QD.D
LABORATÓRIO 04

CIRC.	ILUMINAÇÃO FLUOR 20W	ILUMINAÇÃO FLUOR 40W	TOMADAS 100W	TOMADAS 400W	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
D01		16			640	4,0	25	R
D02			16		1600	4,0	25	T
D03				08	3200	4,0	25	RS
TOTAL					5440	16	50	RST

QD.E
LABORATÓRIO 05

CIRC.	ILUMINAÇÃO FLUOR 20W	ILUMINAÇÃO FLUOR 40W	TOMADAS 100W	TOMADAS 400W	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
E01		16			640	4,0	25	S
E02			16		1600	4,0	25	S
E03				08	3200	4,0	25	RT
TOTAL					5440	16	50	RST

QD.F
LABORATÓRIO 06

CIRC.	ILUMINAÇÃO FLUOR 20W	ILUMINAÇÃO FLUOR 40W	TOMADAS 100W	TOMADAS 400W	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
F01		16			640	4,0	25	R
F02			16		1600	4,0	25	S
F03				08	3200	4,0	25	RT
TOTAL					5440	16	50	RST

QD.G
LABORATÓRIO 07

CIRC.	ILUMINAÇÃO FLUOR 20W	ILUMINAÇÃO FLUOR 40W	TOMADAS 100W	TOMADAS 400W	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
G01		16			640	4,0	25	S
G02			16		1600	4,0	25	S
G03				08	3200	4,0	25	RT
TOTAL					5440	16	50	RST

QD.H
LABORATÓRIO 08

CIRC.	ILUMINAÇÃO FLUOR 20W	ILUMINAÇÃO FLUOR 40W	TOMADAS 100W	TOMADAS 400W	POTÊNCIA (W)	CABO (mm2)	DISJ. (A)	FASES
H01		08			320	4,0	25	R
H02			10		1000	4,0	25	T
H03				04	1600	4,0	25	RS
TOTAL					2920	10	50	RST

QF.1A
PAVIMENTO 1 – ILUMINAÇÃO E TOMADAS

QUADRO	POTÊNCIA (W)	CABOS FASES (mm2)	CABOS NEUTRO (mm2)	CABOS TERRA (mm2)	DISJ. (A)
QD.11	25.760	35	25	25	100
QD.13	9.500	35	25	25	100
QD.21	25.760	35	25	25	100
QD.23	4.140	35	25	25	100
QD.31	25.760	35	25	25	100
QD.33	4.140	35	25	25	100
QD.41	6.360	35	25	25	100
QD.43	4.140	35	25	25	100
TOTAL	82.560	150	70	70	350

QF.1B
PAVIMENTO 1 – AR CONDICIONADO

QUADRO	POTÊNCIA (W)	CABOS FASES (mm2)	CABOS NEUTRO (mm2)	CABOS TERRA (mm2)	DISJ. (A)
QD.12	15.960	35	25	25	100
QD.14	14.630	35	25	25	100
QD.22	15.960	35	25	25	100
QD.24	14.630	35	25	25	100
QD.32	15.960	35	25	25	100
QD.34	14.630	35	25	25	100
QD.42	16.240	35	25	25	100
QD.44	14.630	35	25	25	100
TOTAL	126.640	185	95	95	350

QF.1C
PAVIMENTO 1 – ILUMINAÇÃO E TOMADAS

QUADRO	POTÊNCIA (W)	CABOS FASES (mm2)	CABOS NEUTRO (mm2)	CABOS TERRA (mm2)	DISJ. (A)
QD.16	25.760	35	25	25	100
QD.17	4.700	35	25	25	100
QD.25	15.960	35	25	25	100
QD.27	5.700	35	25	25	100
QD.35	15.960	35	25	25	100
QD.37	5.700	35	25	25	100
QD.45	6.860	35	25	25	100
QD.47	13.300	35	25	25	100
TOTAL	86.660	150	70	70	350

QF.1D
PAVIMENTO 1 – AR CONDICIONADO

QUADRO	POTÊNCIA (W)	CABOS FASES (mm2)	CABOS NEUTRO (mm2)	CABOS TERRA (mm2)	DISJ. (A)
QD.18	15.960	35	25	25	100
QD.19	10.070	35	25	25	100
QD.26	15.960	35	25	25	100
QD.28	10.070	35	25	25	100
QD.36	13.650	35	25	25	100
QD.38	15.960	35	25	25	100
QD.39	10.070	35	25	25	100
QD.48	13.650	35	25	25	100
QD.49	10.070	35	25	25	100
TOTAL	101.840	150	70	70	350

QGBT
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

QUADRO	ILUMINAÇÃO E TOMADAS (W)	AR CONDICION. (W)	CABOS FASES (mm2)	CABOS NEUTRO (mm2)	CABOS TERRA (mm2)	DISJ. (A)
QF.1A	82.560		150	70	70	350
QF.1B		126.640	185	95	95	300
QF.1C	86.660		150	70	70	350
QF.1D		101.840	150	70	70	350
QF.CX	10.000		25	25	25	60
SUBTOTAL	169.160	228.480				
TOTAL	415.640					

LEGENDA

- PONTO INCANDESCENTE NO TETO
- LUMINÁRIA MISTA 250 W EM POSTE
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x40 W
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
- INTERRUPTOR A 1,10m DO PISO
- TOMADA A 30cm DO PISO
- TOMADA A 1,10m DO PISO
- TOMADA A 2,00m DO PISO
- PONTO DE FORÇA PARA EQUIPAMENTOS
- QUADRO DE LUZ OU FORÇA
- CAIXA DE PASSAGEM

NOTAS

ELETRODUTO NÃO COTADO = Ø 3/4"

UTILIZAR FIAÇÃO PARTIDA PARA POTÊNCIA 2x40W
FIAÇÃO DE POTÊNCIA 0,5mm, CORRENTE 0,75A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Prefeitura da UFAM

OBRA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 2 DE ITACOATIARA

TÍTULO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
PAVIMENTO 1

AUTOR DO PROJETO	ART	DESENHO	DATA	ESCALA
			2012	1:75

PRANCHA 14.EL.002