



LEGENDA

- TRECHO A EXECUTAR
- TRECHO EXISTENTE

NOTAS

TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3" NA VERTICAL
TUBO PVC, CLASSE 20 PBA DN150mm OU EQUIVÁLENTE SUPERIOR
PROFUNDIDADE MÍNIMA DA ESCAVAÇÃO = 0,70 M

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
Prefeitura da UFAM

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DORVAL VARELA MOURA
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
REDE GERAL
DATA: 2015
FECHA: 1/2015

02.IN.001