



LEGENDA	
	- Extintor de água c/ capacidade extintora de 2-A, instalado seu suporte de fixação a 1,6m do piso acabado.
	- Extintor de pó químico seco "AB" c/ capacidade extintora de 2A:2B, instalado seu suporte de fixação a 1,6m do piso acabado.
	- Ponto de Iluminação de Emergência instalado a 2,50m do piso acabado.
	- Direção do fluxo da rota de fuga.
	- Saída final de rota
S1	- Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
S2	- Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
S12	- Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente.

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	
SÍMBOLOGIA	DISCRIMINAÇÃO
	PAREDE
1	CLASSE I
2	CLASSE I
3	CLASSE I
4	CLASSE I
5	CLASSE I
6	CLASSE I
7	CLASSE I
	PISO
1	CLASSE I
2	CLASSE I
3	CLASSE I
4	CLASSE I
5	CLASSE I
	TETO
1	CLASSE I
2	CLASSE I
3	CLASSE I/A

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS	
EXIGÊNCIAS	- Adotamos as previstas no Decreto Estadual 24.054 de 01 de março de 2004 e, conforme estabelece em seu Art. 11 as IT's do CBESP, detalhadas abaixo.
EXTINTORES	- Conforme a IT 21 - Sistema de proteção por extintores de Incêndio do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
SINALIZAÇÃO	- O executante deverá observar o previsto na IT 20 - Sinalização de emergência do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
ACABAMENTO E REVESTIMENTO	- Adotado a IT 10 - Controle de materiais de acabamento e revestimento do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	- Adotado a IT 11 - Saída de emergência em edificações do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	- Conforme a IT 18 - Iluminação de emergência do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, DE
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - CPRO

Prefeitura da
UFAM

OBRA: HUMAITÁ CAMPUS – RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO,
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (IEAA)

PROJETO: INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO

PRANCHAS: PLANTA: BAIXA – BLOCO ÚNICO

AUTÓR DO PROJETO: MICHELE ALVES DE SOUZA
PROJ. Nº: 2016-11/06

REVISÃO: 0

ÁREA CONSTRUIDA: 638 m²

PROIBIDAS ALTERAÇÕES E REPRODUÇÕES POR TERCEIROS - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI 9610/98

PRANCHAS: 37, 03, 22, INC. 0009

REV	DESCRIÇÃO	EXECUTADO POR	DATA
0	EMISSÃO INICIAL	MICHELE ALVES	15/08/2022