PLANTA GERAL





SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SIMBOLOS	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA ①	RETANGULO + RETANGULO FUNDO : VERDE FOTOLUMINESCENTE ESCRITA : BRANCO FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE LETRA MÍNIMA : h 50mm	INDICAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, FREQUENTEMENTE ASSOCIADA À INDICAÇÃO POR SÍMBOLO (FIGURA + OU Y)
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA ②	RETANGULO + RETANGULO FUNDO : VERDE FOTOLUMINESCENTE CONTRASTADO PARA A SINALIZAÇÃO DE VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA (FIGURA QUE É SINALIZAÇÃO X (NORMAL) E Y (SETA) MANTIDO SEMPRE CONTRASTADO)	INDICAÇÃO DA DIREÇÃO (ESQUERDA OU DIREITA) DE PERCURSO/SAÍDA CONTENDO UMA SETA DE CORES
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA ③	RETANGULO + RETANGULO FUNDO : VERDE FOTOLUMINESCENTE CONTRASTADO PARA A SINALIZAÇÃO DE VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA (FIGURA QUE É SINALIZAÇÃO X (NORMAL) E Y (SETA) MANTIDO SEMPRE CONTRASTADO)	INDICAÇÃO DA DIREÇÃO (ESQUERDA OU DIREITA) DE PERCURSO/SAÍDA CONTENDO UMA SETA DE CORES
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA ④	RETANGULO + RETANGULO FUNDO : VERDE FOTOLUMINESCENTE CONTRASTADO PARA A SINALIZAÇÃO DE VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA (FIGURA QUE É SINALIZAÇÃO X (NORMAL) E Y (SETA))	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DE UMA PORTA CONTRA FOGO EM ESCADA, QUE SEJA ATINGIDA ATRAVÉS DA PORTA CONTRA FOGO DE ACESSO
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA ⑤	RETANGULO + RETANGULO FUNDO : VERDE FOTOLUMINESCENTE CONTRASTADO PARA A SINALIZAÇÃO DE VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE E SETA INDICATIVA A/ CIMA (QUEDA DE PLANO SINALIZAÇÃO X (NORMAL) E Y (SETA))	ATRAVÉS ACESSO DE UMA PORTA, INDICANDO A DIREÇÃO PARA QUEDA ACESSO A UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, QUANDO ESTA NÃO FOR APARENTE DO ENTENDIMENTO VISUAL
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA ⑥	RETANGULO + RETANGULO FUNDO : VERDE FOTOLUMINESCENTE CONTRASTADO PARA A SINALIZAÇÃO DE VERDE E FUNDO FOTOLUMINESCENTE E SETA INDICATIVA	a) INDICAÇÃO DA DIREÇÃO DE ACESSO AO UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE b) INDICAÇÃO DA DIREÇÃO DE UMA SAÍDA POR ESCADA A SETA INDICATIVA DEVE SER POSICIONADA EM ACORDO COM A DIREÇÃO A SER SINALIZADA

SIMBOLOGIA

	CAIXA DE INCÊNDIO COM DUAS MANGUEIRAS Ø38mm x 30,00m COM ESGUICHO Ø16mm
	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP. 10L) CLASSE: A
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SÊCO (POS. 4Kg) CLASSE: A / B / C
	EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2): CLASSE B / C
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO (LE)
	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	BATERIA SI SISTEMA DE ALARME
	ACIONADOR DO SISTEMA DE ALARME
	REGISTRO DE PASSEIO COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	REGISTRO DE PASSEIO SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS

AMBIENTE	PISO	PAREDE	TETO
SALAS, LABORATÓRIOS	CERÂMICA CLASSE I	ALVENARIA / DIVISÓRIA CLASSE I	LAJE / PVC CLASSE I
CIRCULAÇÕES	CERÂMICA CLASSE I	ALVENARIA / DIVISÓRIA CLASSE I	LAJE CLASSE I
SANITÁRIOS	CERÂMICA CLASSE I	ALVENARIA CLASSE I	LAJE / PVC CLASSE I

NORMAS ADOTADAS

DECRETO ESTADUAL 24.054 DE 01/03/2004
INSTRUÇÃO TÉCNICA 10 – CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
INSTRUÇÃO TÉCNICA 11 – SAÍDA DE EMERGENCIA EM EDIFICAÇÕES
INSTRUÇÃO TÉCNICA 18 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
INSTRUÇÃO TÉCNICA 19 – SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME
INSTRUÇÃO TÉCNICA 20 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
INSTRUÇÃO TÉCNICA 21 – SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE EMERÊNCIA
INSTRUÇÃO TÉCNICA 22 – SISTEMAS DE HIDRANTES E MANGOTINS

SINALIZAÇÃO ABRIGO DE MANGUEIRA

SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR



MARCAÇÃO DE PISO



ALTURA EXTINTOR



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – SETOR NORTE
FES – COMPLEMENTAÇÃO

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

DETALHES

AUTOR DO PROJETO	RT/CREA	DESENHO	DATA	ESCALA
ORION CARDOSO ENGENHEIRO CIVIL – CREA 16266-AM/RR	AM062006041	ORION	2024	

01.01.03.INC.0144

Documento assinado digitalmente
gov.br
ORION TEIXEIRA CAROLINO
Data: 19/06/2024 12:03:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br