



Planta Baixa - Instalações Elétricas
Escala: 1/50

LEGENDA e NOTAS

Legenda	
	Caixa de medição embutir a 1,50m do piso
	Caixa de passagem de embutir no piso
	Caixa de passagem de sobrepor no teto
	Entrada de serviço aérea
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Luminária pr lâmp. fluor. tubular - sobrepor
	Ponto 2P+T a 2,20m do piso
	Ponto 2P+T a 1,10m do piso
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso

		UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM			
		PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU		Prefeitura da	
		DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE		UFAM	
		COORDENAÇÃO DE PROJETOS - CPRO			
OBRA		INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - ISB		PRINCHA / ARQUIVO: 14.03.21.ELE.0019	
PROJETO		RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO ISB - COARI			
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
PRINCHA					
		PLANTA BAIXA - TERREO BLOCO ÚNICO			
AUTOR DO PROJETO		ART / ART	DATA	ESCALA	REVISÃO 0
EDIVAL COSTA		AM2022033334	27/09/2022	1:50	ÁREA CONSTRUÍDA 658 m²
COP/00					