

LEGENDA


- TRECHO A EXECUTAR
- - - TRECHO EXISTENTE

NOTAS

TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3" NA VERTICAL
TUBO PVC, CLASSE 20 PBA DN75mm OU DN100mm SUBTERRÂNEO
PROFUNDIDADE MÍNIMA DA ESCAVAÇÃO = 0,70 M



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAZONAS



Prefeitura da
UFAM

OBRA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PARINTINS
BLOCO 4

TÍTULO

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
REDE GERAL

AUTOR DO PROJETO
MARINASSÉS IBERNON MAA
ENG. CREA - CREA 11116-5/AM

ART
AM20240459608

DESENHO

DATA

2014

ESCALA

1:250

08.IN.006